

ZAHTEJ ZA ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI

.....
Broj: _____

Dana:.....

Nadzorni inženjer:(ime i prezime, tvrtka)

Pregledao je izvedeni cjevovod.....(naziv i lokacija) i utvrdio da je izvedena sukladno investicionoj tehničkoj dokumentaciji te da za potrebe kontrole kvalitete izvedenih radova, ispitivanje vodonepropusnosti(postoji/ne postoji) naputak Projektanta.

INVESTITOR:.....(ime i prezime, tvrtka)

PROJEKTANT:.....(ime i prezime, tvrtka)

ODGOVORNI PROJEKTANT:.....(ime i prezime, tvrtka)

IZVODITELJ:.....(ime i prezime, tvrtka)

VODITELJ GRAĐENJA:.....(ime i prezime, tvrtka)

UGOVOR BR.:.....**OD**.....

DATUM UVOĐENJA U POSAO:.....Datum dovršetka radova:.....

Tehnički podaci:

1. Predmet ispitivanja.....
2. Materijal.....
3. Duljina cjevovoda (m).....
4. Nazivni promjer cjevovoda (DN mm).....
5. Broj revzionih okana.....
6. Materijal.....

- Trajanje ispitivanja: 30 +/- 1 minuta
- Dozvoljeni gubitak: 0,2 l/m²

Naziv građevine:.....

Naziv naselja:.....

Ulica:.....

Naručilj:(naziv i adresa)

Odgovorna osoba:.....(ime i prezime, štambilj, potpis)

Nadzorni inženjer:.....(ime i prezime, štambilj, potpis)

Dostavljamo u privitku:

- (Izvedbeni nacrt – situacijski prikazi, presjeci...)